strefa ZL III

strefa ZL I

montaż na suficie

montaż pod blatem

montować w PEL zgodnie z TT

przebicie w stropie 400x200mm

jednostka wewnętrzna klimatyzacji, okablowanie w zakresie branży sanitarnej

- gniazdo 230V p/t typu "monoblok", (L+N+PE).

- gniazdo 230V p(n)/t zgodnie z opisem, (L+N+PE-ramka modułowa). Ilość gniazd w zestawie oraz krotność ramki zgodnie z cyfrą przy symbolu.

- gniazdo IP44 230V p(n)/t zgodnie z opisem, (2xL+N+PE-ramka modułowa). Ilość gniazd w zestawie określona cyfrą przy symbolu.

- gniazdo 400V montaż n/t IP44, ameperaż gniazda zgodny prądem znamionowym zabezpieczenia obwodu

- wypust 230V zgodnie z opisem

- wypust 400V zgodnie z opisem

PEL1 - punkt elektryczno-logiczny w układzie:
2x230V DATA 16A(1P+N+PE)
2x230V 16A(1P+N+PE)
punkty logiczne zgodnie z branżą niskoprądową

PEL2 - punkt elektryczno-logiczny w układzie:
2x230V 16A(1P+N+PE)
punkty logiczne zgodnie z branżą niskoprądową

PEL4 - punkt elektryczno-logiczny, montaż w puszce podłogowej.
2x230V DATA 16A(1P+N+PE)
2x230V 16A(1P+N+PE)
punkty logiczne zgodnie z branżą niskoprądową

PP1 - puszka podłogowa:
4x230V 16A(1P+N+PE)

ZR1 - zestaw remotnowy typu Spamel ROS 11\x, gniazda:
4x230V/16A 3P, 400V/32A 5P,400V/16A 5P
wyposażona w wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe

TP - tablica piętra 1

TPD - tablica piętra 1, obwody DATA

TW - tablica wymiennikowni

TSP - tablica saloniku prasowego

RGN - rozdzielnica główna

GSU - główna szyna uziemiająca, połączyć uziomem fundamentowym za pomocą FeZn 25x4mm

LSW - lokalna szyna wyrównawcza, połączy uziomem fundamentowym przez płaskownik FeZn 25x4 mm

PPW - przycisk przeciwpożarowego wyłączn prądu

GWK - główny wyłącznik kotłowni

PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwór architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM–USTAWA Z DNIA 4LUTY 1994R (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23 LUTY 1994R)ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU A TAKŻE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST WZBRONIONE

susuł & strama architekci
32-600 Oświęcim, DĄBROWSKIEGO 30 tel./fax. (033) 844 00 12
kom.: (susuł) 602 584 425, (strama) 604 979 954

branża E

TEMAT: **BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, PARKINGIEM, CHODNIKAMI.**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Kamil Szuster SWK/0118/PBE/16

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Kuchniak SWK/0145/POOE/04

OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Szuster

INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach–Dziedzicach ul. Niepodległości 32/34, 43–502 Czechowice Dziedzice

LOKALIZACJA: ul. Paderewskiego, 43–502 Czechowice–Dziedzice dz. nr 1614, 1612, 483/8, 1607 jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice–Dziedzice – miasto obręb: 0003 Dziedzice

TYT. RYSUNKU: RZUT KONDYGNACJA 0, INSTALACJA GNIAZD 230V, SIŁA

DATA: 12.2017 FAZA: projekt wykonawczy Nr rys.: PW–E.04 skala: 1:100