



	- gniazdo 230V p(n) typu "monoblok", (L+N+PE).		- punkt elektryczno-logiczny, montaż w puszcze podłogowej. 2x230V DATA 16A(1P+N+PE) 2x230V 16A(1P+N+PE) punkty logiczne zgodnie z branżą niskoprądową
	- gniazdo 230V p(n)/t zgodnie z opisem, (L+N+PE-ramka modułowa). Ilość gniazd w zestawie oraz krotność ramki zgodnie z cyfrą przy symbolu.		- puszka podłogowa: 4x230V 16A(1P+N+PE)
	- gniazdo IP44 230V p(n)/t zgodnie z opisem, (2xL+N+PE-ramka modułowa). Ilość gniazd w zestawie określona cyfrą przy symbolu.		- zestaw remontowy typu Spamel ROS 11lx, gniazda: 4x230V/16A 3P, 400V/32A 5P 400V/16A 5P wyposażona w wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe
	- gniazdo 400V montaż n/t IP44, amperaż gniazda zgodny prądem znamionowym zabezpieczenia obwodu		- tablica piętra 1
	- wypust 230V zgodnie z opisem		- tablica piętra 1, obwody DATA
	- wypust 400V zgodnie z opisem		- tablica wymiennikowni
	- punkt elektryczno-logiczny w układzie: 2x230V DATA 16A(1P+N+PE) 2x230V 16A(1P+N+PE) punkty logiczne zgodnie z branżą niskoprądową		- tablica saloniku prasowego
	- punkt elektryczno-logiczny w układzie: 2x230V 16A(1P+N+PE) punkty logiczne zgodnie z branżą niskoprądową		- rozdzielnica główna
			- główna szyna uziemiająca, połączyć uziornem fundamentowym za pomocą FeZn 25x4mm
			- lokalna szyna wyrównawcza, połączy uziornem fundamentowym przez płaskownik FeZn 25x4,mm
			- przycisk przeciwpożarowego wyłączn prądu
			- główny wyłącznik kotłowni

PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwór architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM-USTAWA Z DNIA 4 LUTY 1994R (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23 LUTY 1994R)ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU A TAKŻE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO(WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST WZBRONIONE		susuł & strama architektki		bronz
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, PARKINGIEM, CHODNIKAMI.	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Kamil Szuster SWK0118/PBE/16	E
INWESTOR:	Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice Dziedzice	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Kuchniak SWK0145/POE/D4	
LOKALIZACJA:	ul. Podereńskiego, 43-502 Czechowice-Dziedzice dz. nr 1614, 1612, 483/8, 1607 jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto obwód: 0003 Dziedzice	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Karol Szuster	
TYT. RYSUNKU:	RZUT KONDYGNACJA +1, INSTALACJA GNAZD 230V, SIŁY	FAZA:	projekt wykonawczy	Nr rys.: PW-E.05
DATA:	12.2017	skala:	1:100	