



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PO/LR/U/226/2017/2018/305

Czechowice-Dziedzice dnia 20.02.2018r.

SUSUŁ & STRAMA
architekci sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 30
32-600 Oświęcim

Dotyczy: uzgodnienie zagospodarowania terenu dla inwestycji o nazwie: zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1983/17 znak WB.6740.1.1868.2017.SJ z dnia 24.10.2017r. w części projektu zagospodarowania terenu: obejmującej: Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wewnętrznymi instalacjami WOD-KAN, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi, zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną, parkingiem na samochody osobowe, jezdniami i chodnikami (1ETAP INWESTYCJI) na działce numer 1614, 1612, 483/8, 1607, przy ul. Paderewskiego, obręb 0001 Dziedzice, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego działka numer 1614, 1607 Obręb 0003 Dziedzice, w zakresie przebiegów instalacji poza budynkowej wynikającej z rozszerzenia zakres inwestycji.

W odpowiedzi na złożony wniosek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. uzgadnia w/w inwestycje (Miejska Biblioteka Publiczna) przy ul. Paderewskiego w Czechowicach-Dziedzicach (dz. nr 1614, 1607), pod następującymi warunkami:

1. Zachowanie min. odległości pionowej 0,3 m pomiędzy rurą ochronną projektowanego przewodu oświetleniowego, a istniejącą siecią wodociągową i kanalizacji deszczowej
2. Zachowanie min. odległości poziomej 1,0 m pomiędzy słupem oświetleniowym, a istniejącą siecią kanalizacji deszczowej.
3. W miejscu skrzyżowania z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej, przewód oświetleniowy należy ułożyć w rurze osłonowej.
4. Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa, należy zlecić pisemnie do P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. – telefon 32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.
5. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.
6. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.

P.W.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. informuje, że uzgodnienie branżowe numer PO/JC/U/226/2017/4440 z dnia 18.10.2017r. tworzy integralną całość z niniejszym pismem.

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 50,00 zł.+ VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego
mgr inż. Jacek Chopiak

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Rzepka

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny – 1szt.

Kopia: PO a/a

WPLYNĘŁO DNIA 2018-02-23

ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP 6521722928, REGON 243097669

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000439506, Kapitał zakładowy - 9 046 000,00 zł
Konto: Bank Millennium S.A. nr 09 1160 2202 0000 0002 4382 4886

tel. 32 2153717, tel/fax 32 7333440, 504 828 429

www.pwik.czechowice-dziedzice.pl email: pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl