

BILANS MOCY TABLICY:

Pi=1.2W – moc zainstalowana
kj=1 – wsp. zapotrzebowania
Ps=1.2kW – moc szczytowa
Un=230/400V, cos fi=0,7; Ib=2.5A

- 1) Elementy zabudować w obudowie termoutwardzalnej IP44 400x580x250mm + kieszeń kablowa + fundament
- 2) Aparaty montować na szynie TH.
- 3) Kable wprowadzać od dołu, kable mocować do obudowy poprzez kątownik oraz uchwyty kablowe.
- 4) Obudowę wyposażać w blok rozdzielczy, na blok podłączyć WLZ, z bloku wyprowadzić odejścia na aparaty.
- 5) Drzwi pełne, wyposażać w zamek.
- 6) Odejścia kabli z aparatów.
- 7) ochronniki przeciwprzepięciowe B+C, wykonanie dla układu TT. Stosować ochronniki w układzie połączeń typu 1(tj. w układzie z czterema urządzeniami do ograniczania przepięć). Dobre zabezpieczenie ochronnika zgodnie z wytycznymi producenta.
- 8) Dla potrzeb sterowania BMS z RGN doprowadzić kabel XZTKMXpw 6x2x0.8mm2

TSO/so1
P=0.066kW



TSO/so2
P=0.078kW

TSO/so4
P=0.5kW

TSO/so3
P=0.33kW

CAŁOŚĆ INSTALACJI WYKONYWAĆ
W KOORDYNACJI Z INNYMI BRANŻAMI
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
ODRĘBNE PRZEWODY PE i N

PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwór architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM-USTAWA Z DNIA 4LUTY 1994R (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23 LUTY 1994R)ZWIELOKROTNIE NIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU A TAKŻE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST WZBRONIONE

	susuł & strama architekci 32-600 Oświęcim, DĄBROWSKIEGO 30 tel./fax. (033) 844 00 12 k o m . : (s u s u ł) 602 584 425, (s t r a m a) 604 979 954		instalacje elektryczne
TEMAT:	ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 1983/17 ZNAK WB.6740.1.1868.2017.SJ Z DNIA 24.10.2017R. W CZĘŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJĄCEJ: BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, PARKINGIEM, NA SAMOCHODY OSOBOWE, JEZDNIAMI I CHODNIKAMI (1 ETAP INWESTYCJI) NA DZ. NR 1614, 1612, 483/8, 1607, PRZY UL. PADEREWSKIEGO, OBRĘB 0001 DZIEDZICE		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Kamil Szuster SWK/0118/PBE/16 
INWESTOR:	Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice Dziedzice		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Kuchniak SWK/0145/POOE/04 
LOKALIZACJA:	ul. Paderewskiego, 43-502 Czechowice-Dziedzice dz. nr 1614, 1607 jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto obręb: 0003 Dziedzice		OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Szuster
TYT. RYSUNKU:	schemat tablicy TSO		
DATA:	01.2018	FAZA: projekt budowlany zamienny	Nr rys.: E401
		rewizja: A-2018.01.31	skala: