

Znak sprawy : MBP-PW- 25/19

## WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”.

W związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję odpowiedź na zadane pytanie.

### Pytanie:


*W przedmiarze branży sanitarnej poz. nr 5 i 10 (KNR-W 2-01 0210-04) ma brzmienie: "Odwóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV" nie jest zgodna z faktyczną treścią podstawy KNR-W 2-01 0210-04. Faktyczna treść podstawy KNR-W 2-01 0210-04 w programie Norma PRO brzmi: "Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV". Brzmienie obu treści jest podobne, jednak różni się w kwestii odległości odwozu. Czy zatem do wyceny przyjąć odwóz na odległość 5 km czy 0,5 km zgodnie z podstawą KNR-W 2-01 0210-04 ?*

### Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć odległość 5 km zgodnie z zapisem w przedmiarze.

Odpowiedź dotycząca zapytania do treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego.

Pismo otrzymują:  
- Strona internetowa zamawiającego [www.bip.mbp.czechowice-dziedzice.pl](http://www.bip.mbp.czechowice-dziedzice.pl)  
- A/a

DYREKTOR  
  
Ewa Kmiecik-Wronowicz