

Znak sprawy : MBP-PW- 25/19

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”.

W związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie:

W przedmiarze jest opisana nawierzchnia natryskowa, a w opisie zawarta jest informacja, że nawierzchnia ma być przystosowana do upadku z 1,0 m. Nawierzchnię natryskową zazwyczaj stosuje się na obiektach sportowych (boiska, bieżnie) i nie spełnia ona wymagań HIC (wysokości swobodnego upadku). Czy w takim razie do wyceny przyjęć nawierzchnię bezpieczną EPDM przystosowaną do upadku z 1,0 m? Jaki kolor nawierzchnie bezpiecznej zastosować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zarówno w projekcie jak i przedmiarze, wskazana jest posadzka bezpieczna dwuwarstwowa wykonana z nawierzchnią EPDM (HIC min. 1,0 m). Użyte określenie „Górna warstwa wykonana metodą natrysku” jest jednoznaczne; jest jedynie doprecyzowaniem metody wykonania wierzchniej warstwy EPDM. Funkcję amortyzującą w posadce pełni warstwa znajdująca się poniżej, której grubość przyjmuje się zgodnie z wymaganą wysokością HIC. Należy przyjąć kolor szary (do przedstawienia do akceptacji inwestorowi na etapie wykonawstwa).

Odpowiedź dotycząca zapytania do treści SIWZ stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego.

Pismo otrzymują:
- Strona internetowa zamawiającego www.mbp.czechowice-dziedzice.pl
- A/a

DYREKTOR

Ewa Kmiecik-Wronowicz